

Renvooi:

-  ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL

 WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL

 SERIESSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL

 KRUISSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL

 SCHAKELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE: 1050+VL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS

 DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL

 DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE: 650+VL


 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKASTVRIEZER HOOGTE: 100+VL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE: 1050+VL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASDROGER HOOGTE: 1200+VL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL

 ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS SPATWATERDICH T.B.V. BUITEN HOOGTE: 500+VL


 D BEDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE: 300+VL

 CAI BEDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE: 300+VL

 AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD

 NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL

 PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNUIS 2X230V

 KRUISTREEP I.V.M. DAGLICHT
-  CENTRAALDOOS - LICHTPUNT

 CENTRAALDOOS

 INBOUW VOORZIENING

 INBOUW VOORZIENING met SPOT

 BUITENKRAAN HOOGTE 500+ VL

 GRONDKABEL VOOR TUINVERLICHTING

 WANDLICHTPUNT

 VLOERVERWARMING

 ROKMELDER

 KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL

 RUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VL

 CO2 meter HOOGTE 1500+VL

 TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE

 AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE

 ELEKTRIA PUNT RADATOR

 AARDINGSPUNT

 INTERROOM


 DEURBIEL

 VLOERVERWARMING VERDELER

 WWT WARMTE TERUGWINNUNIT

 WWT WARMTE AFLEVERSET

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven



zesde verdieping



PROJECT : Nobelhorst
OMSCHRIJVING : Bouwnummer S39

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAAL | 22635 S-KT-BWNR 39
BBR 31-01-2024 | A2 1:50

\\server02\homedrive\B\B\Documents\22635_Nobelhorst - S39_BWK_R23_burgut-barber.vrl